



ANIESICUREZZA
SICUREZZA E AUTOMAZIONE EDIFICI



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



FOCUS PREVENZIONE INCENDI

**L'impatto del DM 12 aprile 2019 su progettazione,
tecnologie e professionalità**
Aspetti normativi

- **DM 12 aprile 2019**
*“modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante
l’approvazione di norma tecniche di prevenzione incendi, ai
sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n.139”*

- **entrata in vigore il 20 ottobre 2019**



Calendar for October 2019. The date 20 is highlighted with a red arrow.

Ottobre 2019						
Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Calendar Michel Zbinden

Necessità di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo mediante l'utilizzazione di un approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali

Eliminazione del “doppio binario”



Prima:

*Il “Codice” si poteva applicare alle relative attività **in alternativa** alle “RTV tradizionali” ovvero ai vigenti **criteri tecnici di prevenzione incendi***

Oggi:

*il “Codice” **si applica** alle attività indicate all’art.2.*

Solo per alcune attività è possibile applicare, in alternativa al codice, le “RTV tradizionali”. Il Codice non costituisce più l’alternativa

- Ampliamento del campo di applicazione del Codice

	DM 03/08/2015	DM 12/04/2019
industriali	9; 14; 27-40; 42-47; 50-54; 56; 57; 63; 64; 70; 76	19-26
civili	66*; 67**; 69; 71; 75	73
* <i>ad esclusione delle strutture turistico ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini</i>		
** <i>ad esclusione degli asili nido</i>		



Attività per le quali è possibile applicare le “RTV tradizionali” (*doppio binario residuale*)

- **66** – *eccetto strutture turistiche all’aria aperta e rifugi alpini*
- **67** – *eccetto asili nido*
- **69** – *solo per attività commerciali con esposizione e vendita*
- **71**
- **75** – *eccetto depositi di mezzi rotabili e locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili*

	Codice	Codice + RTV	RTV tradiz.
66 – alberghi, ecc.	n.a.	si	si
66 - campeggi	no	n.a.	si
66 – rifugi alpini	no	n.a.	si
67 – scuole, ecc.	n.a.	si	si
67 – asili nido	no	n.a.	si
69 – attività con vendita	n.a.	si	si
69 – attività senza vendita	si	n.a.	no
71 - uffici	n.a.	si	si
75 – autorimesse, ecc.	n.a.	si	si
75 – rotabili e natanti	si	n.a.	no



Attività		Codice	Codice + RTV	RTV tradiz.	Criteri tecnici
9; 14; 19-40; 42-47; 50-54; 56; 57; 63; 64; 69 (no vendita); 70; 73; 75 (rotabili e natanti); 76	nuove	si	n.a.	no	no*
	esistenti / modifiche	si	n.a.	no	si**



** per queste attività di nuova realizzazione il Codice è l'unico strumento di progettazione*

*** è ammessa la progettazione con i criteri tecnici tradizionali se l'applicazione del Codice comporta incompatibilità con le parti non oggetto di modifica*

Altre attività

- Il “Codice” può essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’Allegato I al DPR 151/2011 o che non siano elencate in tale allegato
- Le attività che optano per l’adozione del Codice sono esonerate dall’applicazione delle RTV tradizionali

Esempio - scuola

- numero presenze > 100
- attività compresa al punto 67



Codice + RTV (cap. V.7)



DM 26/08/1992



Esempio – asilo nido

- Numero presenze > 30
- Attività compresa al punto 67



Codice

DM 16/07/2014



Esempio – deposito



- superficie lorda $> 1000 \text{ m}^2$ e materiale combustibile $> 5 \text{ t}$
- attività compresa al punto 70

Codice



Criteri tecnici tradizionali

nuovo



mod./ampl.



Esempio – deposito

- superficie lorda < 1000 m²
- attività “sottosoglia”



Codice



Criteri tecnici tradizionali



Esempio – ospedale

- numero posti letto > 25
- attività compresa al punto 68



Codice

DM 18/09/2002



Esempio – C.A.V.*

- numero posti letto > 25
- attività non compresa nell'Allegato I



Codice




DM 09/04/1994



*strutture ricettive non alberghiere

Esempio – fiera

- superficie coperta > 400 m²
- attività compresa al punto 69



Codice



Criteri tecnici tradizionali

nuovo



mod./ampl.



Aspetti procedurali

- Il DM 3 agosto 2015 e s.m.i. non comporta modifiche al regolamento di prevenzione incendi
- Continuano ad applicarsi le procedure del DPR 01/08/2011 n.151 con le modalità del DM 07/08/2012
- *La documentazione del DM 07/08/2012 deve contenere le informazioni tecniche riportate nel Codice*

Aspetti procedurali

- **Deroghe:** possibile in tutte le attività comprese nel campo di applicazione del DM 03/08/2015 (*soluzioni in deroga*)
- Per attività *dotate di RTV tradizionale* è possibile ricorrere al Codice per la compensazione del rischio. *L'applicazione parziale del Codice non assicura la compensazione del rischio*

